



Passive House Institute Italia
Via Maso della Pieve 60a
39100 – Bolzano (BZ)
www.phi-italia.it

ACCREDITAMENTO

Porte d'ingresso PH

Produttore: Brutti Serramenti S.a.s	Trasmittanza porta UD:	0,691 W/m²K
Via Mancalacqua 6	Trasmittanza porta totale UD _{+install} verso piano risc.:	0,849 W/m²K
37060 Lugagnano Verona (VR)	Trasmittanza porta totale UD _{+install} verso piano non risc.:	0,793 W/m²K
Italia www.bruttiserramenti.it		
Modello: INTEGRA PH	Ponte termico installazione $\Psi_{install}$ -medio:	0,038 W/mK
Tipo parete: costruzione legno a telaio		

In base ai criteri definiti dal Passive House Institute Italia per l'uso di porte d'ingresso in Case Passive, previo visione dei dati di verifica riassunti nel report „PI 2014-02 Brutti“, con il presente documento il PHI Italia accredita la porta d'ingresso Brutti INTEGRA PH, prodotta da Brutti Serramenti, Via Mancalacqua 6, Lugagnano Verona (VR) come porta d'ingresso idonea per Case Passive.

Ulteriori specifiche all'interno del report di validazione PHlita „PI 2014-02 Brutti“
Validità fino al 13.04.2024

Bolzano, 07/10/2014


Günther Gantioler
direttore scientifico

Member
GLOBAL PASSIVE
BUILDING COUNCIL

